

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NA DOSTAWĘ OLEJU OPALOWEGO  
DO KOTŁOWNI MIEJSKIEJ W ZELOWIE.**

**ZPI.271.20.2016**

**Zelów, 23.06.2016r.**

Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w ramach w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następujący sposób:

w Dziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1., ppkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2.) Przedmiot umowy musi spełniać normę PN-C-96024 z 2011r. oraz posiadać następujące minimalne parametry:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a) wartość opalowa nie niższa niż                    | 42,6 MJ/kg              |
| b) gęstość w temperaturze 15 stopni C nie wyższa niż | 0,860 g/ml              |
| c) temp. zapłonu nie niższa niż                      | 56 stopni C             |
| d) zawartość siarki nie więcej niż                   | 0,10 % (m/m)            |
| e) zawartość wody nie większa niż                    | 200 mg/kg               |
| f) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż     | 24 mg/kg                |
| g) lepkość kinematyczna w temp. 20 stopni C max      | 6,00 mm <sup>2</sup> /s |

oraz Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy §1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. Przedmiot umowy musi spełniać PN-C-96024 z 2011 r. oraz posiadać następujące minimalne parametry:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a) wartość opalowa nie niższa niż                    | 42,6 MJ/kg              |
| b) gęstość w temperaturze 15 stopni C nie wyższa niż | 0,860 g/ml              |
| c) temp. zapłonu nie niższa niż                      | 56 stopni C             |
| d) zawartość siarki nie więcej niż                   | 0,10 % (m/m)            |
| e) zawartość wody nie większa niż                    | 200 mg/kg               |
| f) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż     | 24 mg/kg                |
| g) lepkość kinematyczna w temp. 20 stopni C max      | 6,00 mm <sup>2</sup> /s |

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**BURMISTRZ**

*mgr Urszula Świerczyńska*

**GMINA ZEŁÓW**  
Urząd Miejski w Żelowie  
ul. Wolności 100, 25-100 Żelów  
tel. 25 740 20 00